



ENTRETIEN INTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

Les murs et plafonds sont-ils intacts et la peinture est-elle en bon état ?		OUI	NON
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil		
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :	
Les boiseries sont-elles bien fixées et non abîmées ?		OUI	NON
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil		
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :	
Les rampes d'escalier, les portes, les fenêtres sont-elles bien fixées, récemment peintes ou repeintes ?		OUI	NON
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil		
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :	
Le sol des entrées est-il exempt de sable et de sel provenant de l'extérieur ?		OUI	NON
Toutes les ampoules ou les appareils d'éclairage fonctionnent-ils ?		OUI	NON
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil		
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :	
La hotte de la cuisine a-t-elle été nettoyée ?		OUI	NON
☐ Devis reçu	☐ Approuvé par le conseil		
Objectif :	Montant financé :	Travail achevé le :	

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS

Les filtres à air des chaudières sont-ils propres et/ou remplacés tous les mois ? (Les filtres à air doivent être remplacés chaque mois en décembre, janvier et février.)	OUI	NON	Travail achevé le :
Les chauffe-eau font-ils l'objet d'une révision et d'une vidange hebdomadaires ?	OUI	NON	Travail achevé le :
Les radiateurs ont-ils été purgés ?	OUI	NON	Travail achevé le :