



Formulario de autoencuesta para iglesia

¿Preguntas sobre seguridad o control de riesgos?

Póngase en contacto con nuestros especialistas en riskcontrol@adventistrisk.org

IGLESIA

FECHA:

INSPECTOR

TÍTULO:

NOTA: La siguiente lista de temas de inspección ofrece una forma de identificar los elementos «básicos» identificados en la Guía de autoinspección y seguridad de la iglesia. No constituye de ningún modo una lista completa de las exposiciones para el control de riesgos de una iglesia. Una respuesta negativa en los siguientes temas podría indicar la necesidad de tomar medidas adicionales de seguridad o gestión de riesgos.

► ADMINISTRATIVA

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	La iglesia tiene un oficial de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
2.	La iglesia tiene un comité de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
3.	Se realizan comprobaciones de antecedentes penales de los empleados y voluntarios.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se utiliza la regla de los seis meses para los nuevos voluntarios.	SÍ	NO	N/A	
5.	Se implementa un programa de capacitación en salud y seguridad para empleados y voluntarios.	SÍ	NO	N/A	
6.	Se implementa un programa de prevención del abuso infantil.	SÍ	NO	N/A	
7.	La iglesia o la conferencia cuenta con una política escrita sobre agresores sexuales.	SÍ	NO	N/A	
8.	La iglesia tiene un plan de emergencia por escrito (p. ej., incendio, tirador activo/violencia, tormenta, terremoto, etc.).	SÍ	NO	N/A	
9.	Se practican planes de emergencia con el personal, los maestros de la escuela sabática, los ancianos, los diáconos, los voluntarios y la congregación.	SÍ	NO	N/A	
10.	La iglesia tiene una lista escrita con un inventario fotográfico del contenido y los objetos de valor del edificio.	SÍ	NO	N/A	
11.	Todos los valores del edificio están actualizados.	SÍ	NO	N/A	



► ADMINISTRATIVA (continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
12.	Se asigna más de una persona para trabajar con dinero en efectivo y desembolsos.	sí	NO	N/A	
13.	Las vallas, los portones y los carteles de la iglesia están enumerados en la póliza de propiedad.	sí	NO	N/A	
14.	Se realiza verificación de vehículos automotores para quienes conducen en nombre de la iglesia.	sí	NO	N/A	
15.	Se implementa y aplica la política sobre teléfonos celulares (dispositivos portátiles) para los conductores.	sí	NO	N/A	
16.	La iglesia tiene un desfibrilador externo automatizado (AED).	sí	NO	N/A	
17.	El AED se revisa y mantiene de acuerdo con los requisitos del fabricante o estatales. Los miembros del personal están capacitados para utilizar el AED según las instrucciones del dispositivo.	sí	NO	N/A	
18.	Los kits de primeros auxilios están al alcance de la mano y situados en distintos lugares de las instalaciones de la iglesia.	sí	NO	N/A	
19.	Los suministros de primeros auxilios y los medicamentos se reponen según sea necesario y se controlan las fechas de vencimiento todos los años.	sí	NO	N/A	



► GENERAL

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Existe un sistema de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
2.	El sistema contra incendio y de seguridad es monitoreado por una estación central.	SÍ	NO	N/A	
3.	Hay un sistema de alarma contra incendios, que se prueba y recibe mantenimiento todos los años.	SÍ	NO	N/A	
4.	Los sistemas de aspersión (si están instalados) se inspeccionan anualmente.	SÍ	NO	N/A	
5.	Los detectores de humo/calor reciben mantenimiento dos veces al año.	SÍ	NO	N/A	
6.	Hay detectores de monóxido de carbono con cableado directo instalados cuando se utilizan sistemas de combustibles fósiles.	SÍ	NO	N/A	
7.	La iglesia tiene un programa de mantenimiento preventivo para las instalaciones, con reparaciones rápidas de las necesidades de mantenimiento.	SÍ	NO	N/A	
8.	Se mantiene un inventario de llaves/tarjetas de acceso. Las llaves están marcadas con la leyenda «No copiar».	SÍ	NO	N/A	
9.	Todos los extintores portátiles están visibles y correctamente montados/colocados a una distancia de 50-75 pies en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	
10.	Hay extintores portátiles y están etiquetados y se revisan mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A	
11.	Los ascensores y elevadores para sillas de ruedas reciben mantenimiento periódico y se inspeccionan todos los años.	SÍ	NO	N/A	
12.	La capacitación sobre horquillas elevadoras/montacargas de gran alcance de todos los operadores está finalizada, documentada y actualizada, según la normativa OSHA.	SÍ	NO	N/A	
13.	Existe protección contra rayos (p. ej., pararrayos en el techo o en la torre).	SÍ	NO	N/A	
14.	El combustible y otras sustancias inflamables se almacenan en un cobertizo separado o en un armario aprobado para sustancias inflamables.	SÍ	NO	N/A	
15.	Las velas están prohibidas en el interior del edificio (se aceptan velas a pilas).	SÍ	NO	N/A	
16.	Un electricista con licencia realiza las instalaciones y reparaciones eléctricas.	SÍ	NO	N/A	



► GENERAL (continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
17.	Los paneles eléctricos, los tomacorrientes, las cajas de conexión y los interruptores de luz tienen tapas.	SÍ	NO	N/A	
18.	Se exhiben mapas de ruta en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	
19.	Las puertas de salida están en buenas condiciones y funcionan correctamente.	SÍ	NO	N/A	
20.	Las puertas de salida principales tienen barras antipánico. No hay cadenas, cerrojos, etc. en las puertas de salida de emergencia con barras antipánico.	SÍ	NO	N/A	
21.	Todas las puertas de salida sin barras antipánico están sin llave mientras el edificio está ocupado y no tienen cadenas, cerrojos, etc.	SÍ	NO	N/A	
22.	Las puertas de salida se abren en dirección de salida y están libres de obstrucciones tanto dentro como fuera (p. ej., acumulación de hielo o nieve que impida la apertura de la puerta).	SÍ	NO	N/A	
23.	Las puertas, pasillos y escaleras que puedan confundirse con salidas se señalizan como «Sin salida».	SÍ	NO	N/A	
24.	Los pasillos muertos no superan los 20 pies (6,1 metros).	SÍ	NO	N/A	
25.	Las luces de emergencia están instaladas y operativas, y el personal de la iglesia las prueba todos los meses. Las inspecciones se registran y archivan.	SÍ	NO	N/A	
26.	Se indica la capacidad y los planes de evacuación en los salones de asambleas (p. ej., santuario, salones sociales, gimnasios).	SÍ	NO	N/A	
27.	Las puertas de salida que dan servicio a 100 o más personas cuentan con barras antipánico (50 o más en algunas jurisdicciones).	SÍ	NO	N/A	
28.	Los salones con 50 o más ocupantes o más de 1000 pies cuadrados tienen dos puertas de salida.	SÍ	NO	N/A	
29.	Los pasillos están libres de cordones, estrados, sillas, pianos, velas y otros objetos.	SÍ	NO	N/A	
30.	Los bancos/asientos están asegurados y en buen estado.	SÍ	NO	N/A	
31.	La iluminación es adecuada en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	
32.	Hay carteles de salida iluminados y que funcionan correctamente en todo el edificio.	SÍ	NO	N/A	



► GENERAL (continuación)

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
33.	Se utiliza papel resistente al fuego para los adornos. Los adornos de papel no cubren más del 20 % de las paredes.	sí	NO	N/A	
34.	Hay ventanas hacia el interior de aulas y oficinas.	sí	NO	N/A	
35.	Las puertas de vidrio o los espejos tienen diseños o marcas grabadas para evitar accidentes.	sí	NO	N/A	
36.	Los tanques de agua caliente están asegurados y equipados con válvulas de descompresión.	sí	NO	N/A	
37.	Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	sí	NO	N/A	
38.	Las chimeneas de leña se inspeccionan y limpian periódicamente.	sí	NO	N/A	



► PILAS BAPTISMALES

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Los micrófonos y equipos eléctricos no están al alcance de los ocupantes del baptisterio.	SÍ	NO	N/A	
2.	Hay material antideslizante en los escalones y en el fondo de la pila bautismal.	SÍ	NO	N/A	
3.	Se proporcionan barandillas a lo largo de la escalinata bautismal.	SÍ	NO	N/A	
4.	El rebosadero está instalado.	SÍ	NO	N/A	
5.	Se monitorea el proceso de llenado para evitar desbordamientos.	SÍ	NO	N/A	
6.	La pila se desagota de inmediato después de su uso.	SÍ	NO	N/A	
7.	El calentador se apaga/controla después del bautismo.	SÍ	NO	N/A	



► PREVENCIÓN DE CAÍDAS

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Las alfombras y felpudos en el interior de los lugares de acceso son antideslizantes, con bordes afinados.	SÍ	NO	N/A	
2.	La alfombra no está rota ni arrugada, y no hay baldosas o pisos flojos o dañados.	SÍ	NO	N/A	
3.	No hay cordones o cables de altavoces que cruzan los pasillos o las entradas.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se utilizan carteles de «piso mojado», y los derrames se limpian de inmediato.	SÍ	NO	N/A	
5.	Los pasillos, escalinatas y accesos de salida están libres de cajas, sillas, instrumentos musicales, etc.	SÍ	NO	N/A	
6.	Las escalinatas interiores y los cambios de altura cuentan con barandillas.	SÍ	NO	N/A	
7.	Hay un espacio mínimo de 1,5 pulgadas entre las barandillas y las paredes.	SÍ	NO	N/A	
8.	Las barandillas están bien afianzadas.	SÍ	NO	N/A	



► SALÓN DE MADRES/BAÑOS

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	SÍ	NO	N/A	
2.	Los tomacorrientes en el salón de madres tienen tapas de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
3.	La mesa cambiadora para bebés tiene bordes y almohadillas de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
4.	La mesa cambiadora para bebés tiene correas de seguridad.	SÍ	NO	N/A	
5.	La mesa cambiadora para bebés tiene señalización que indica a los padres que deben utilizar las correas de seguridad y no dejar solos a los niños.	SÍ	NO	N/A	
6.	Las cunas están en buenas condiciones y cumplen con las directrices de la Comisión de Seguridad para los Productos de Consumo.	SÍ	NO	N/A	
7.	Los líquidos derramados se limpian de inmediato.	SÍ	NO	N/A	
8.	No hay sustancias químicas peligrosas de fácil acceso en el salón.	SÍ	NO	N/A	



► COCINAS/SALONES SOCIALES

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay carteles de salida iluminados y que funcionan correctamente.	sí	NO	N/A	
2.	Se indica la capacidad de la sala en el salón social.	sí	NO	N/A	
3.	Las mesas y sillas están en buen estado, se guardan en estantes y no se apilan contra las paredes.	sí	NO	N/A	
4.	Se mantienen pasillos adecuados entre las mesas y las sillas para una salida segura.	sí	NO	N/A	
5.	Los pisos están limpios y libres de derrames. Hay trapeadores y señalizaciones de precaución.	sí	NO	N/A	
6.	Hay un extintor portátil y está etiquetado, y se revisa mensualmente para comprobar presión adecuada y manipulación. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	sí	NO	N/A	
7.	Hay un extintor de Clase K en la cocina y está etiquetado y se comprueba visualmente todos los meses. Las inspecciones anuales realizadas por una empresa profesional se registran y archivan.	sí	NO	N/A	
8.	Hay un sistema de supresión de incendios con campanas y conductos de la línea de cocina instalado allí donde el uso dicta la detección térmica que se ofrece.	sí	NO	N/A	
9.	El sistema de supresión de incendios de la línea de cocina recibe mantenimiento semestral (con etiqueta vigente).	sí	NO	N/A	
10.	Los filtros de escape, conductos, campana y ventilador se limpian periódicamente, y la cocina está libre de acumulación de grasa.	sí	NO	N/A	
11.	Las serpentinas de refrigeración, los motores y los compresores están limpios.	sí	NO	N/A	
12.	Hay cierres de seguridad o asas interiores de evacuación en enfriadores/congeladores de cámara y funcionan correctamente.	sí	NO	N/A	
13.	Los alimentos en refrigeradores y congeladores están cubiertos y etiquetados.	sí	NO	N/A	
14.	Los alimentos calientes se mantienen a una temperatura superior a 140 °F (60 °C).	sí	NO	N/A	



► SALAS DE MÁQUINAS/ARMARIOS DE CONSERJES

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Hay puertas con cierre automático y a prueba de fuego instaladas y bajo llave en todo momento.	SÍ	NO	N/A	
2.	Se mantiene una limpieza adecuada en todas las instalaciones.	SÍ	NO	N/A	
3.	El cableado y los paneles eléctricos están en buen estado. Los paneles tienen tapas.	SÍ	NO	N/A	
4.	Los interruptores principales, las válvulas de cierre y las tuberías están etiquetados correctamente.	SÍ	NO	N/A	
5.	Hay protección GFCI en tomacorrientes situados a menos de 6 pies (2 metros) de los lavabos.	SÍ	NO	N/A	
6.	Se mantiene un espacio libre de tres pies (1 metro) frente a los paneles eléctricos.	SÍ	NO	N/A	
7.	Hay hojas de datos de seguridad de materiales (HDSM/HDS) en la oficina de la iglesia.	SÍ	NO	N/A	
8.	El área está libre de sustancias combustibles e inflamables y de objetos de almacenamiento general de la iglesia.	SÍ	NO	N/A	
9.	Hay equipo de protección individual (EPI) y se utiliza según se requiera para la tarea.	SÍ	NO	N/A	
10.	Las sustancias químicas están etiquetadas y almacenadas correctamente.	SÍ	NO	N/A	
11.	Las filtraciones a través de paredes, techos y suelos se sellan con materiales o dispositivos a prueba de fuego.	SÍ	NO	N/A	



► EL TERRENO DE LA IGLESIA

LISTA DE VERIFICACIÓN		SÍ	NO	N/A	DESCRIPCIÓN/RECOMENDACIÓN
1.	Las cercas/verjas están en buenas condiciones.	SÍ	NO	N/A	
2.	La nieve y el hielo se retiran antes de los servicios.	SÍ	NO	N/A	
3.	El estacionamiento está libre de baches, grietas y desechos. Las aceras están en buen estado.	SÍ	NO	N/A	
4.	Se instala iluminación perimetral desde el atardecer hasta el amanecer. Los estacionamientos y las aceras están bien iluminados, y las barreras de cadena de los caminos tienen reflectores.	SÍ	NO	N/A	
5.	Todas las escaleras tienen barandillas, y las barandillas de las escalinatas están afianzadas firmemente. Los espacios en las barandillas/balaustrés son de menos de 4 pulgadas.	SÍ	NO	N/A	
6.	Hay rampas accesibles para las personas discapacitadas.	SÍ	NO	N/A	
7.	Las rampas cuentan con guíaderas y barandillas superiores.	SÍ	NO	N/A	
8.	Los costados abiertos de las escalinatas o plataformas están protegidos con barandillas.	SÍ	NO	N/A	
9.	Las malas hierbas, los árboles y los arbustos están cortados y podados de ramas muertas. Los desechos están controlados adecuadamente. La vegetación seca se mantiene lejos de los edificios (el espacio defendible por lo general es de 30 pies o 9 metros).	SÍ	NO	N/A	
10.	El material de recubrimiento de techos está en buen estado; con tapajuntas y canaletas en su sitio, libres de desechos.	SÍ	NO	N/A	
11.	Los tubos de desagüe no rebalsan agua por las aceras.	SÍ	NO	N/A	
12.	Las ventanas están libres de grietas y roturas; los cristales y juntas de las ventanas están en buen estado.	SÍ	NO	N/A	
13.	La pintura exterior, el revestimiento del edificio y los trabajos de albañilería/mampostería están en buen estado, libres de grafitis.	SÍ	NO	N/A	



HALLAZGOS ADICIONALES

DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIÓN

AUTOINSPECCIÓN COMPLETADA POR *(todos los participantes deben firmar):*

	FECHA:
	FECHA:
	FECHA:

REVISADO POR:

	FECHA:
TÍTULO:	